

消防機関へ通報する火災報知設備点検票						
名 称				防 火 管理者	㊟	
所 在				立会者	㊟	
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
火 災 通 報 装 置 本 体	予 備 電 源	外 形				
		表 示				
		結 線 接 続				
		電 圧		V		
		切 替 装 置				
	予 備 電 源	充 電 装 置				
		周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
予 備 品 等						
起 動 機 能						
優 先 通 報 機 能						
通 報 頭 出 し 機 能						
蓄 積 音 声 情 報 機 能						
予 備 電 源	通 話 機 能 等 (特定火災通報装置を除く。)	再 呼 出 し 機 能				
		通 話 機 能 等 (特定火災通報装置に限る。)	消防機関側からの呼返し			
		不応答時の通報継続				
		切 替				
	通話中断時の呼返し					
	通 話 機 能 等 (特定火災通報装置に限る。)	ハンズフリー通話への移行				
		切 替				
電話回線の保持						
モ ニ タ ー 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
		機能						
		結線接続						
	標識	標識板	外形					
			常夜灯					
標識灯								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。