

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名 称				防 火 管理者	㊟		
所 在				立会者	㊟		
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
	氏名 ㊟		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 体	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧	V				
		切 替 装 置					
		充 電 装 置					
	本 体	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		予 備 品 等					
		起動機能	手動起動装置				
			連動起動機能				
		優 先 通 報 機 能					
		通 報 頭 出 し 機 能					
		手 動 起 動 装 置 優 先 機 能					
		蓄 積 音 声 情 報 機 能					
		再 呼 出 し 機 能					
		通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	消防機関側からの呼返し				
不応答時の通報継続							
切 替							
通話中断時の呼返し							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火災通報装置	本体	通話機能等 (特定火災通報装置に限る。)	ハンズフリー通話への移行					
			切替					
			電話回線の保持					
		モニター機能						
遠隔起動装置		周囲の状況						
		外形						
		表示機能						
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
	機能	押しボタン						
		連動起動機能						
		結線接続						
	標識	標識板	外形					
常夜灯								
		標識灯						
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管理者	㊟	
所 在				立会者	㊟	
点検種別	機器点検・総合点検	点検年月	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
パッケージ	周 囲 の 状 況					
	外	形				
	表	示				
	表	示 灯				
	設 置 場 所					
蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器					
	安 全 装 置	外 形				
		安 全 性				
	※ 消 火 薬 剤					
	容 器 弁	外 形				
		安 全 性				
	バ ル ブ 類					
指 示 圧 力 計						
加圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器					
	安 全 装 置					
	※ 消 火 薬 剤					
	バ ル ブ 類					
	加 圧 用 ガ ス 容 器	外 形				
		表 示				
	※ ガ ス 量					
容 器 弁	外 形					
	安 全 性					
安 全 装 置	外 形					
	安 全 性					
バ ル ブ 類						
圧 力 調 整 器						

消 火 薬 剤 ・ 加 圧 用 ガ ス								
番号 消火薬剤の種別 (型式)	製造番号 (容器番号)	消 火 薬 剤			加 圧 用 ガ ス			
		規定量 (kg 又は L)	点検結果		容器 番号	規定量 (kg 又は MPa)	点検結果	
			測定量	蓄圧力値			測定量	ガス圧力値
			(kg (L))	(MPa)				
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa
(型 ・ 型)	()		kg (L)	MPa			kg	MPa

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の重量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。
- 3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

総 合 点 検								
感 知 部								
受 信 装 置								
中 継 装 置								
作 動 装 置 の 連 動								
作 動 装 置 及 び 選 択 弁								
放 出 導 管								
監 視 盤 等								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その4)に容器ごとに点検結果を記入すること。
 - ※※印のあるものは、別表第23、別表第24又は別表第25に規定する非常電源の点検の基準並びに別表第26に規定する配線の点検票によること。

消 火 薬 剤 ・ 加 圧 用 ガ ス								
番号 消火薬剤の種別	製造番号 (容器番号)	消 火 薬 剤			加圧用ガス			
		規定量 (kg 又は L)	点検結果		容器 番号	規定量 (kg 又は MPa)	点検結果	
			測定量	蓄圧力値			測定量	ガス圧力
			(kg (L))	(MPa)				
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	
	()		kg (L)	MPa			kg MPa	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の重量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。
 3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。